6 Сроки службы и хранения, ограничения по транспортированию, гарантии изготовителя (поставщика)

6.1 Срок службы изделия – не менее 10 лет.

6.2 Срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя – 3 года в условиях 2 по ГОСТ 15150–69.

6.3 Ограничения по транспортированию – условия 8 по ГОСТ 15150–69 в части климатических внешних воздействующих факторов и С по ГОСТ Р 51908–2002 – в части механических.

Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте соответствующего вида.

6.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия (партии) требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок эксплуатации — 1 год со дня отгрузки изделия (партии) потребителю или со дня ввода его (ее) в эксплуатацию при участии специалистов предприятия-изготовителя (определяется договором на выполнение монтажных работ).

6.5 Претензии по качеству не принимаются при отсутствии этикетки на изделие (партию) и товарно-транспортной накладной либо другого документа с указанием даты отгрузки.

7 Особые отметки

ЦеСИС®
ТЕХНИКА ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА

Пояс арматурный для фундамента ПТУ-Л на плитном основании с глубиной залегания 0,5 м
Этикетка
ДАБР.301241.017 ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией, приведенной в разделе «Комплектность».

1.2

Пояс арматурный для фундамента ПТУ-Л на плитном основании с глубиной залегания 0,5 м (наименование изделия) ДАБР.301241.017 (обозначение)

№ _____ (заводской номер изделия или партии изделий) / _____ (кол. в партии) изготовлен _____ (год, месяц, число)

1.3 Адрес предприятия-изготовителя:
Россия, 440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, 62; ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»;
тел./факс: (841-2)374050, 374051;
email: info@cesis.ru,
www.cesis.ru; www.cesis-proekt.ru.

1.4 Пояс арматурный (далее – изделие) предназначен для монтажа в составе фундамента противотаранного устройства облегченного типа ПТУ–Л PREPONA T1145 (далее – ПТУ) (ДАБР.425728.002; -01), служит для передачи нагрузки от ПТУ к основанию (в грунт) (см. ДАБР.425971.044 МЧ).

Пояс арматурный рассчитан для установки в суглинок со следующими физико-механическими характеристиками:

- угол внутреннего трения – □ =18 ^{0};
- удельное сцепление – с = 20 кПа;
- модуль деформации – Е = 17 МПа;
- плотность – р = 1,8 т/м^{3}.

Возможность применения в других изделиях определяется проектом.

1.5 Монтаж следует осуществлять по технологии монтажной организации в соответствии с требованиями рабочей документации на объект и эксплуатационной документации на изделие (фундамент ПТУ выполняется согласно проектной документации на объект и ДАБР.425971.044 МЧ).

1.6 Масса изделия – 1421 кг.

1.7 Вид климатического исполн. изделия – УХЛ1 по ГОСТ 15150–69.

1.8 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения и дополнения, не ухудшающие основные технические характеристики, в конструкцию изделия и в документацию без уведомления потребителя.

2 Комплектность

2.1 Комплектность изделия приведена в табл. 1.

Таблица 1 - Комплектность

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол.	Примеч.
	Составные части изделия и изменения в комплектности		
РЗ.333.80.300	Стапель под плитный фундамент		
РЗ.333.80.302	Арматура L= 400±2 10-А500С ГОСТ 5781–82	30	*
	Сетка арматурная 4С 10А500С-200/ 10А500С-200 340х155 ГОСТ 23279–2012	2	**
	Сетка арматурная 4С 10А500С-200/ 10А500С-200 220х100 ГОСТ 23279–2012	2	***
	Сетка арматурная 4С 8А500С-200/ 8А500С-200 230х160 ГОСТ 23279–2012	2	*[1]
	Проволока 1,6-О-1Ц ГОСТ 3282–74	10	м
	Эксплуатационная документация		
ДАБР.425971.044 МЧ	Монтажный чертеж	1	
ДАБР.301241.017 ЭТ	Этикетка	1	

* Допускается замена на материал 10-А-III ГОСТ 5781–82.

** Допускается замена на Сетку арматурную 4С 10AIII-200/10AIII-200 340х155 ГОСТ 23279–2012.

*** Допускается замена на Сетку арматурную 4С 10AIII-200/10AIII-200 220х100 ГОСТ 23279–2012.

*[1] Допускается замена на Сетку арматурную 4С 10AIII-200/10AIII-200 230х160 ГОСТ 23279–2012.

3 Свидетельство о приемке

3.1 Изделие (партия) изготовлено(а) в соответствии с действующей технической документацией и признано(а) годным(ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____ _____

личная подпись — расшифровка подписи

4 Свидетельство об упаковывании

4.1 Изделие (партия) упаковано(а) согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____

должность

_____ _____ _____

личная подпись — расшифровка подписи — год, месяц, число

5 Свидетельство о монтаже

5.1 Изделие (партия) смонтировано(а) в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

_____

наименование эксплуатирующей организации; адрес места проведения монтажных работ

_____

наименование и контактные данные организации, осуществлявшей монтаж

_____

должность ответственного представителя организации, осуществлявшей монтаж

МП _____ _____ _____

личная подпись — расшифровка подписи — год, месяц, число

Представитель заказчика

МП _____ _____ _____

личная подпись — расшифровка подписи — год, месяц, число